

Copy of the Fire Safety Certificate issued by Dep. Chief Fire Officer, Ahmedabad Municipal Corporation (Translated Version)

Ahmedabad Municipal Corporation
Fire and Emergency Services
Jamalpur Fire Station [Head office], Near Fly Over bridge, Jamalpur, Ahmedabad, Gujarat-380 001.
Phone No. 079-221484654/66/67/68,

Serial No. 558/2021
Page No. 119
Book No. 1
Date. 4/5/2021
D. R. MEHTA NOTARY

Serial No. AFES/School-college/Fire NOC No. 73
North - West zone/ 2019 - 20 dated 13.01.2020.

Objection Certificate:-

It is hereby certified that the Manager / Owner / Principal of your Government / private / granted / non-granted School /college/ university is having his School named Anand Niketan School, at the place mentioned by him at After Bhadaj Campus, Near Hare Krishna Temple, Ahmedabad Dental College Road, Bhadaj Ahmedabad - 3800, where his Government/private/granted/ non-granted School/college is situated, in which the necessary Fire Extinguishing Equipments as mentioned below have been installed and in respect of the same, the Ahmedabad Fire and Emergency Services, subject to the terms and conditions as mentioned on the backside of this order, has no objection and hence, this No Objection Certificate is hereby being issued in that respect.

1	ISI mark ABC type fire extinguisher 2 / 4 / 6 kg capacity	13 Nos.
2	ISI mark carbon dioxide type fire extinguisher 2 / 4.5 kg capacity	02 Nos
3	ISI mark water CO2 type fire extinguisher 9 liter capacity	06 Nos
4	ISI mark clean agent type fire extinguisher _____ capacity	00
	Route Marker / Emergency exit/ Safety related auto-glow signs have been installed	00
6	The necessary ELCB / MCB is fitted on the electric wirings	YES

Taking into consideration the possible risks of fire / accidents taking place in your school/college, this No Objection Certificate is hereby being issued with the preconditions that if suggested by the relevant Fire officer, then in that case, you should get fitted the Fire Prevention Protection System Equipments within a period of next 3 [three] months as well as to get inspected the same.

Smoke detection system with fire alarm	--	Fire resistant door on electric duct	--
Electric cable coating with smoke seal passive system	--	Fire hydrant system	YES
Smoke evacuation / exhausting system - natural ventilation	YES		

This is true and correct translation of the original documents from Gujarati/Hindi in to English which produce before me

D.R. Mehta
D R Mehta
NOTARY
Govt of India

This No Objection Certificate shall be in force only for a period of one year from the date of its issuance and before expiry of that period, it shall have to compulsorily be get renewed.

Signed Illegible
Deputy Chief Fire officer
Ahmedabad Fire and Emergency Services

Dated 13.01.2020

Signed Illegible .
Inspection Officer

4 MAY 2021



Kamal kishore

Managing Trustee,
Anand Niketan School Bhadaj Campus
Ta. Kalol, Dist. Gandhinagar

[Signature]
Principal,
Anand Niketan School Bhadaj Campus
Ta. Kalol, Dist. Gandhinagar

**Copy of the Fire Safety Certificate issued by Dep. Chief Fire Officer,
Ahmedabad Municipal Corporation (Original Version)**



૦૭ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ૦૬૭૩

ફાયર એન્ડ ઈમરજન્સી સર્વિસીઝ

જમાલપુર ફાયર સ્ટેશન (સેડ ઓફિસ), કલામ ઓવર બ્રીજ પાસે, જમાલપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧.
ફોન નં. ૦૭૯ - ૨૨૧૪૮૪૬૫ / ૬૬ / ૬૭ / ૬૮ ઈ-મેઈલ :: afescfo@ahmedabadcity.gov.in

એ.એસ.ઈ.એસ. / સુલ - કોલેજ / ફાયર એન.ઓ સી નવર ૧૩ /
ઉત્તર-પશ્ચિમ એન / ૨૦૧૯ - ૨૦ તારીખ :: ૬૩ / ૦૧ / ૨૦૨૦

ના - વાંધા પ્રમાણપત્ર

આથી પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે કે આ સાથે જણાવેલ **આનંદ નિકેતાન સ્કુલ**
આપની સરકારી / ખાનગી / ગ્રાન્ટેડ / નોન- ગ્રાન્ટેડ સુલ - કોલેજ - **સ્કુલ** પુનિર્વસીટી ના સંચાલક /
માલિક / આચર્ય દ્વારા તેઓના જણાવેલ સ્થળ **ભાડજ** કોલેજ -
સ્કુલ અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૧ પાસે આવેલ આપની સરકારી / ખાનગી / ગ્રાન્ટેડ / નોન- ગ્રાન્ટેડ સુલ - કોલેજ -
સ્કુલ પુનિર્વસીટી પરાયે છે. જેમાં નીચે જણાવેલ વિગત મુજબના આગ બુઝાવવા માટેના જરૂરી
અગ્નિશામક સાધનો મુકવામાં આવેલ છે. જે અંગે અમદાવાદ ફાયર એન્ડ ઈમરજન્સી સર્વિસીઝને પાછળ જણાવેલ
શરતોને આપિન કોઈ વાંધા સરખુ નથી. જે અંગે આ ના - વાંધા પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે.

- ૧) આઈ.એસ.આઈ. માર્ક એ.બી.સી. ટાઈપ ફાયર એક્સટીંગ્વિશર ૨ / ૪ પેકે. ૭ કેપીસીટી. ૦૪૫૦૬ નંગ.
- ૨) આઈ.એસ.આઈ. માર્ક કાર્બન ડાયોક્સાઈડ ટાઈપ ફાયર એક્સટીંગ્વિશર ૨ / ૪ પેકે. ૭ કેપીસીટી. ૦૩૨ નંગ.
- ૩) આઈ.એસ.આઈ. માર્ક વોટર સી.ઓ.ટુ. ટાઈપ ફાયર એક્સટીંગ્વિશર ૯ લીટર કેપીસીટી. ૦૬ નંગ.
- ૪) આઈ.એસ.આઈ. માર્ક કલીન એજન્ટ ટાઈપ ફાયર એક્સટીંગ્વિશર કેપીસીટી. નંગ.
- ૫) ફટ માર્કર / ઈમરજન્સી એક્ઝીટ / સેક્ટીને સંબંધિત ઓટો-ઓ સાર્જન બોર્ડ મુકેલ છે. નંગ.
- ૬) ઈલેક્ટ્રીકલ વાયરીંગ ઉપર જરૂરી ઈ.એલ.સી.બી. / એમ.સી.બી. ફીટ કરેલ છે. ૬૮

આપના સુલ - કોલેજ માં આગ- અકસ્માતના સંભવિત જોખમોને ધ્યાને લઈ આ સાથે સંબંધિત ફાયર ઓફિસર
જો સુચવે તો નીચે જણાવેલ ફાયર પ્રિવેન્શન પ્રોટેક્શન સિસ્ટમના સાધનો આગામી ત્રણ / ૩ માસમાં ફીટ કરાવવાની
અને તેનું ઈ-સપેકશન કરાવવાની શરતે આ ના - વાંધા પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે.

- | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------|
| સ્મોક ડિટેક્શન સિસ્ટમ વીથ ફાયર એલાર્મ | <input type="checkbox"/> | ફાયર રેઝીસ્ટન્ટ ડોર ઓન ઈલેક્ટ્રીક ડક્ટ | <input type="checkbox"/> |
| ઈલેક્ટ્રીક કેબલ કોટીંગ વીથ સ્મોક સીલ પેસીવ સિસ્ટમ | <input type="checkbox"/> | ફાયર હાયડ્રન્ટ સિસ્ટમ | <input type="checkbox"/> |
| સ્મોક ઈવેક્યુએશન / એક્ઝોસ્ટીંગ સિસ્ટમ - નેચરલ વેન્ટિલેશન | <input checked="" type="checkbox"/> | | |

આ પ્રમાણપત્ર આપ્યા તારીખથી એક વર્ષ સુધીની સમય મર્યાદા માટે જે માન્ય ગણાશે. જે મુદત પૂરી થતા પૂર્વે
સમય મર્યાદામાં કરજીયાત રીન્યુ કરાવવાનું રહેશે.


 ૩. ચીફ ફાયર ઓફિસર
 અમદાવાદ ફાયર એન્ડ ઈમરજન્સી સર્વિસીઝ

 તા: ૬૩ / ૦૧ / ૨૦૨૦
 ઈન્સ્પેક્ટર ડેપુટી
 આઈ.એસ.આઈ. સર્વિસીઝ

Kamal kishore
Managing Trustee,
Anand Niketan School Bhadaj Campus
Ta. Kalol, Dist. Gandhinagar

Kishore
Principal,
Anand Niketan School Bhadaj Campus
Ta. Kalol, Dist. Gandhinagar



ANAND NIKETAN

BHADAJ CAMPUS
Unit of Manav Sewa Sangh

Date: 05.05.2021

To Whom It May Concern:

It is hereby certified that the School has applied for renewal of fire safety certificate on 18.03.2021. Please find the inward copy of the same attached herewith for your kind perusal.

Kamal kishore

*Managing Trustee,
Anand Niketan School Bhadaj Campus
Ta. Kalol, Dist. Gandhinagar*

*Principal,
Anand Niketan School Bhadaj Campus
Ta. Kalol, Dist. Gandhinagar*

Inward copy for fire safety certificate renewal received from the office of Fire and Emergency Services, Ahmedabad

9776109 0798

STAMP DUTY
00000
SPECIAL ADHESIVE

16.3.2021

365437

GUJARAT

ભારત

APAN SAHAKARI BANK LTD.
H.O. DARIYAPUR
AHMEDABAD - 380001.

ભારત

Rs. 0000100

365437

GUJARAT

INDIA

365437

GUJARAT

Serial No.: 159
Book No.: 5701
Page No.: 37
DATE: 16 MAR 2021

P. K. AGJA
NOTARY
GOVT. OF INDIA

અજયકેશનલ / ઈન્સ્ટીટ્યુશનલ કોલેજ / સ્કૂલ બિલ્ડિંગના સંબંધિત માલિકોએ
ઓ.સી. મેળવવાની કાર્યવાહી દરમ્યાન આપવાની આપવાનો થતો બાંધકામ
એક્ટિવિટીનો નમૂનો ૧૦૦ના રૂપીયાના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર
ફોટો નોટરી કરી સામેલ કરવાનો રહેશે.



બાહેધરી પત્ર / એક્ટિવિટી

આથી અમો નીચે સહી કરનાર ગો.દેરી શિવ કુમાર શ્યામસુંદર (અજયકેશનલ /
ઈન્સ્ટીટ્યુશનલ / કોલેજ / સ્કૂલનું નામ લખવું) નામથી ઓળખાય છે, એ લખી જણાવીએ છીએ કે અમારી જણાવેલ
શૈક્ષણિક જગ્યાનો રજી. નંબર : _____ આ નામની ઈમારત અમદાવાદ શહેરના
802, બિનોલી 180, જ્યુસ બંગ્લો રોડ, વાંકડાવ
અમદાવાદ - 380054 (સરનામું લખવું) આવેલ છે. કે જેનો
ફા.પોટ નં. _____ અને ટી.પી. સ્કીમ _____ છે. સદર અમારી શૈક્ષણિક સંસ્થાની ઈમારતનું બેઝમેન્ટ _____ +
ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર / હોલોપ્લાન્ચ + _____ ફ્લોર બાંધકામ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં કુલ - _____ ક્લાસ / કોર્સિંગ હોલ
/ઓફિસો આવેલ છે, તેમજ અમારી આ _____
(અજયકેશનલ / ઈન્સ્ટીટ્યુશનલ / કોલેજ / સ્કૂલનું નામ લખવું) સંસ્થા સદર બિલ્ડિંગના બેઝમેન્ટ _____ + ગ્રાઉન્ડ
ફ્લોર / હોલોપ્લાન્ચ + _____ ફ્લોર માં ચલાવવામાં આવે છે. જેમાં અમારી સંસ્થાનું બાંધકામનું કુલ ક્ષેત્રફળ
_____ ચો.મીટર છે. જેમાં તમામ જગ્યા મળીને કુલ _____ વિદ્યાર્થીઓ / શિક્ષકો / અન્ય સ્ટાફ કર્મચારીઓને
સમાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તાર / શહેરી વિકાસ સત્તા મંડળના વિસ્તારોમાં આવેલ લો-રાઈઝ
સ્પેશીયલાઈઝ બિલ્ડિંગ / એજયુકેશનલ - ઈન્સ્ટીટ્યુશનલ વિગેરે નિયત કરેલા બિલ્ડિંગો માટે પ્રવર્તમાન
જી.પી.સી.આર ૨૦૨૧ / ગુજરાત સ્ટેટ ફાયર પ્રિવેન્શન એન્ડ લાઈફ સેફ્ટી મેજર્સ એક્ટ ૨૦૧૩ અને જી.પી.એમ.સી
એક્ટ ૧૯૪૯ ફાયર એક્ટની જોગવાઈઓ અનુસાર લો-રાઈઝ બિલ્ડિંગોમાં ફાયર પ્રિવેન્શન એન્ડ પ્રોટેક્શન સીસ્ટમ
લગાવવી, ટેકનીકલ જરૂરીયાત મુજબ ફાયર સેફ્ટી સીસ્ટમનું મેઈન્ટેનન્સ કરવું / કરાવવું તથા તેને કાર્યરત રાખવા માટે
જણાવેલ આ ફાયર પ્રિવેન્શન એન્ડ પ્રોટેક્શનના નિયમોનું પાલન કરવું ફરજિયાત છે. જે અમો સદર જણાવેલ
બિલ્ડિંગના માલિક, ટ્રસ્ટી, પ્રિન્સીપાલ, સંચાલક કે આ બાબતે લાગતા વળગતા કે આ એકમમાં હિત ધરાવતા
કોઈપણ સંબંધિત પક્ષોની રીતે આ જણાવેલ ફાયર સેફ્ટી એક્ટને ગંભીરતાથી જણાવે છીએ અને સમજીએ છે.

અમદાવાદ ફાયર એન્ડ ઈમરજન્સી સર્વિસીઝ ખાતા તરફથી અ.મ્યુ.કો. તેમજ ઔડા વિસ્તાર આવેલ
બિલ્ડિંગોમાં લગાવવામાં આવેલ ફાયર પ્રિવેન્શન એન્ડ પ્રોટેક્શન સીસ્ટમ ઈન્સ્પેક્ટ કરીને ફાયર
ઓ.સી. સર્ટીફિકેટ આપવામાં આવે છે તથા માન્ય એન.ઓ.સી.ના સમયગાળા દરમ્યાન ફાયર પ્રિવેન્શન એન્ડ
પ્રોટેક્શન સીસ્ટમ કાર્યરત રાખવી તેમજ ફાયરખાતા તરફથી ફાયર પ્રિવેન્શન એન્ડ પ્રોટેક્શન માટે સુચિત કરવામાં

